

# 夏县行政审批服务管局

夏审管函〔2023〕37号

## 关于夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建 项目环境影响报告表的批复

夏县妇幼保健计划生育服务中心：

你单位报送的《夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。依据建设项目环境管理有关规定现批复如下：

一、你单位拟在夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址建设夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目。项目占地面积 7180.39 平方米，建设内容为：规划总建筑面积 15926.07m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 12664.06m<sup>2</sup>（包括妇幼保健综合服务大楼地上建筑面积 11951.91m<sup>2</sup>，餐厅及设备用房地上建筑面积 565.0m<sup>2</sup>，人防工程（医疗救护站）147.15m<sup>2</sup>）；地下建筑面积 2632.01m<sup>2</sup>（包括妇幼保健综合服务大楼地下室兼人防设施 1091.53m<sup>2</sup>，人防工程（医疗救护站）地下建筑面积 1540.48m<sup>2</sup>），围墙 380m。本项目属迁建项目，项目代码：2209-140828-89-01-786123，项目总投资 11627 万元，

其中环保投资 35.5 万元。

你单位在严格落实《报告表》所确认的各项环境保护措施和本批复要求的前提下，同意按《报告表》所确认的建设性质、规模、地点和污染防治措施实施建设。

二、你单位在工程建设过程中要逐一落实《报告表》提出的各项环境保护防治措施，重点做好以下工作：

### **（一）施工期做好环境保护工作**

1、施工场地要进行合理规划，现场周围要经常洒水、易产尘建筑材料不得随意堆放，并在堆棚周围设置围挡，设洗车平台冲洗车辆；进出工地的物料、渣土、垃圾一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒；使用符合国家标准的施工机械及运输车辆，加强保养、严禁使用报废车辆和机械；使用商品混凝土，不得在施工现场搅拌。

2、加强施工期间的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。

3、施工过程中产生建筑垃圾及时清运，生活垃圾集中堆放，统一处理；废弃建筑材料等需回收利用，不得随意丢弃；不能回收利用的运至垃圾填埋场合理处置。

4、合理安排施工时序，对各噪声源采取合理降噪隔声措施，定期养护施工机械以保持良好运行状态，施工机械设在远离保护目标的位置，避免高噪声设备集中施工作业。

5、要严格落实报告表提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度和安全生产制度以及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，并储备应急物资，防止环境污染事故发生。

## **（二）运营期严格落实各项污染防治措施**

1、废气防治措施：污水处理设施废气，要求（1）医院将污水处理池设在地下室，为自流式流程，即污水进入第一个池体能自流出最后一个池子；（2）院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；（3）污泥抽出后尽快运至指定处理场所，运送车辆在驶离院区前要做消毒处理；（4）院内构筑物合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离周边居民楼；（5）将污水处理站与周边功能建筑用绿化带隔离。尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少恶臭对周围的干扰；（6）定期喷洒除臭剂，以减少恶臭对周围的影响；（7）安装一套恶臭处理设备，污水处理站产生的臭气收集后经“密闭加罩+负压集气+活性炭吸附装置”处理工艺处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。餐厅油烟，要求餐厅灶台上方设置集气罩，并连接一台油烟净化器对油烟进行处理后排放。煎药废气，通过开窗等措施加强煎药室自然通风无组织排放。化验室废气采用通风橱收集后经排气筒引至屋顶

排放。发电机废气由专用烟道引至屋顶排放。

2、废水防治措施：生活废水、病床废水、门诊废水、洗衣房废水通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入城市污水管网进入城市污水处理站；检验科特殊废水经过预处理后通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入城市污水管网进入城市污水处理站；餐饮废水通过油水分离器去油后通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入城市污水管网进入城市污水处理站。

3、噪声防治措施：选用低噪声的机械，从根本上降低源强；同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声；安装双层隔音玻璃，选用隔音效果较好的墙体，使噪声得到一定的衰减。

4、固体废物防治措施：医疗废物临时储存在医疗废物暂存间，定期交由有相应医废处置资质的单位处理；污水处理站污泥收集至污泥池后采用浓缩、消毒处理后交由有相应医废处置资质的单位处理；废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应危废资质单位处置；中药渣单独收集在防渗的密闭容器中，及时交当地环卫部门清运、处理；餐厅油水分离器产生的废油脂单独存放在有盖容器中，由有资质的相关单位进行处理；生活垃圾收集后放入垃圾桶，由当地环卫部门统一处置。

三、项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，工程完工后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的验收程序和内容进行环保竣工验收。

项目批复后若性质、规模、地点及环境保护措施等建设内容发生重大变化，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《环评法》规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。

四、你单位要遵守各项环保法律法规制度。

夏县行政审批服务管理局

2023年3月10日